

- g) en el punto 3, número 1, letra a), los párrafos V y VI se sustituyen por el siguiente texto:
- «V. carga de calefacción de diseño, en kW, de las respectivas (hasta tres) temporadas de calefacción, redondeada al primer decimal superior; los valores de las temporadas de calefacción respecto a las cuales no se indique la carga de diseño se señalarán con una “X”;
 - VI. coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) de las respectivas (hasta tres) temporadas de calefacción, redondeado al primer decimal superior; los valores de las temporadas de calefacción respecto a las cuales no se indique el valor SCOP se señalarán con una “X”»;
- h) en el punto 3, número 1, letra a), el párrafo VII se sustituye por el siguiente texto:
- «VII. consumo anual de energía, en kWh al año, redondeado al número entero superior más próximo; los valores de las temporadas de calefacción respecto a las cuales no se indique el consumo anual de energía se señalarán con una “X”»;
- i) en el punto 3, número 5, inciso iv), el párrafo 9 se sustituye por el siguiente texto:
- ❸ **Valores SCOP, redondeados al primer decimal superior:**
- **Texto “SCOP”:** Calibri normal 10 pt, mayúsculas y negro 100 %.
 - **Valor “X,Y”:** Calibri negrita 11 pt, negro 100 %.»;
- j) en el punto 4, número 1, letra a), los párrafos V y VI se sustituyen por el siguiente texto:
- «V. potencia nominal de los modos de refrigeración y de calefacción, en kW, redondeada al primer decimal superior;
 - VI. EER_{rated} y COP_{rated} , redondeados al primer decimal superior»;
- k) en el punto 4, número 1, letra a), el párrafo VII se sustituye por el siguiente texto:
- «VII. consumo horario de energía, en kWh por período de 60 minutos, de los modos de refrigeración y de calefacción, redondeado al número entero superior más próximo»;
- l) en el punto 4, número 2, inciso iv), el párrafo 11 se sustituye por el siguiente texto:
- ❹ **Valores COP y EER, redondeados al primer decimal superior:**
- **Texto “EER”/“COP”:** Calibri normal 14 pt, mayúsculas y negro 100 %.
 - **Valor “X,Y”:** Calibri negrita 22 pt, negro 100 %.»;
- m) en el punto 4, número 3, letra a), los párrafos V y VI se sustituyen por el siguiente texto:
- «V. potencia nominal de refrigeración, en kW, redondeada al primer decimal superior;
 - VI. EER_{rated} , redondeado al primer decimal superior»;
- n) en el punto 4, número 3, letra a), el párrafo VII se sustituye por el siguiente texto:
- «VII. consumo horario de energía, en kWh por período de 60 minutos, redondeado al número entero superior más próximo»;
- o) en el punto 4, número 4, inciso iv), el párrafo 11 se sustituye por el siguiente texto:
- ❺ **Valor EER, redondeado al primer decimal superior:**
- **Texto “EER”:** Calibri normal 14 pt, mayúsculas y negro 100 %.
 - **Valor “X,Y”:** Calibri negrita 22 pt, negro 100 %.»;
- p) en el punto 4, número 5, letra a), los párrafos V y VI se sustituyen por el siguiente texto:
- «V. potencia nominal de calefacción, en kW, redondeada al primer decimal superior;
 - VI. COP_{rated} , redondeado al primer decimal superior»;